Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634045, г. Томск, проезд Вершинина, 7, тел. 8 (3822) 421-528

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № *34 / 1 / 1*

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска в лице директора Боровиковой Наталии Александровны

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору № 34 от «30» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» ч. «00» мин. «17» мая 2021 г. по «14» ч. «00» мин. «25» мая 2021 г. проведена проверка *государственным инспектором по Кировскому району г. Томска по пожарному надзору Минаевым Антоном Сергеевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений и территории *Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска, 634510, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18 (здание школы)*

(по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором автономного муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска Боровиковой Наталией Александровной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	*Отсутствует проектная документация на АПС и СОУЭ*	*ч.1 ст.83 Федерального Закона от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее – ФЗ-123*	*01.03.2022 г.*	

2.	*Повсеместно двери эвакуационных выходов, имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа (двери оборудованы замками, которые имеют возможность запирания на ключ)*	*ч.1 ст.53 ФЗ 123; п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479, далее – ППР в РФ, п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы*	*01.03.2022 г.*	
3.	*На 1 этаже на путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах одного лестничного марша*	*ч. 19 ст. 88 ФЗ 123; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009*	*01.03.2022 г.*	
4.	*Руководитель организации не обеспечил проведение работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты*	*п. 43 ППР в РФ*	*01.03.2022 г.*	
5.	*Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией*	*п.п в) п. 35 ППР в РФ*	*01.03.2022 г.*	
6.	*Повсеместно расстояние от потолка до верхней части звуковых и речевых оповещателей составляет менее 150 мм (фактически извещатели установлены вплотную к потолку)*	*ч.4 ст.81 ФЗ 123; п.4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре*	*01.03.2022 г.*	
7.	*Повсеместно допущено горизонтальное и вертикальное расстояние пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м*	*ч.6 ст.83 ФЗ 123; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования*	*01.03.2022 г.*	
8.	*В помещении первого этажа допущено смежное расположение нескольких приемно-контрольных приборов на расстоянии менее 50 мм*	*ч.4 ст.81 ФЗ 123; п.13.14.8 СП 5.13130.2009*	*01.03.2022 г.*	
9.	*Повсеместно формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей (фактически осуществляется при срабатывании одного извещателя)*	*ч.4 ст. 81 ФЗ-123; п. 14.1 СП 5.13130.2009*	*01.03.2022 г.*	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
- имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Кировскому района г. Томска по пожарному надзору Минаев А.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Государственный инспектор Кировского р-на г. Томска по пожарному надзору №2

(подпись)

«25» мая 2021 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор автономного муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска Боровикова Наталия Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

«25» мая 2021 г.

Телефон доверия: Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99